



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.0980X

制造商 Manufacturer	昆山维依德配线器材有限公司		
地址 Address	张浦镇民营区 8 号 2 幢		
生产企业 Factory	安徽维依德电气有限公司		
地址 Address	六安市舒城县杭埠镇经济开发区中鑫模具产业园		
产品名称 Name of product	金属防爆电缆接头		
型号规格 Type specification	WYD-FT		
防爆标志 Ex-marking	Ex d IIC Gb/Ex e IIC Gb/Ex tD A20 IP66		
产品标准 Product standards	Q/WYD-002-2018	图样编号 Drawing No. WYD-FT-00	
备注 Note	1. 可代表螺纹规格: (M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M25、M27、M32、M40、M50、M63、M72、M75) × 1.5、(M30、M33、M36、M42、M90、M100) × 2、NPT1/4、NPT3/8、NPT1/2、NPT3/4、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4 (G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G4 仅为 Exe II CGb/ExtDA20IP66)。2. 产品为密封圈式, 只能用于外壳内无内部点燃源设备, 安装后应符合防爆型式要求。		

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| GB 12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用要求 |
| GB 12476.5-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分: 外壳保护型“tD” |
| GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 |
| GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备 |
| GB 3836.3-2010 | 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备 |

批准
Approved by
发证日期
Date of issue

2018-11-14

证书有效期至
Valid date

2023-11-13

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.